



**Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Krakowie
Biuro w Kielcach**

numer pisma 12.OT10.410.18996.2023.TD.5359.2023

Kielce, 04.04.2023

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Ul. Paderewskiego 55
25-950 Kielce

Dotyczy: wniosku o wstępną akceptację dla dźwigu.

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia dwudziestego trzeciego marca 2023r Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 811) wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się w szybie poza kabiną dźwigu, gdy kabina znajduje się w jednym z położań krańcowych.

Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie dźwigu (typu: dźwig osobowy, ciemny, rok produkcji 2023 o udźwigu 1000kg) w budynku zlokalizowanym w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 49, kod pocztowy 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, który nie spełnia wymagań normy PN-EN 81-20 dotyczących stref bezpieczeństwa w nadszymbiu informuje, że zastosowane przez instalatora środki, pozwalające na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa, powinny odpowiadać poziomowi bezpieczeństwa opisanemu w normie PN-EN 81-21+A1 lub innym równoważnym rozwiązaniom technicznym. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających na uniknięcie ww. ryzyka będzie przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodności dźwigu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/33/UE.

Kopię niniejszego dokumentu należy:

1. przekazać instalatorowi przeprowadzającemu ocenę zgodności dźwigu,
2. dołączyć do dokumentacji dźwigu składanej do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wraz z wnioskiem o jego zarejestrowanie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Urzędzeń Transportu Bliskiego
Marcin Jodłowski